



OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE
251 68 Štířín, okres Praha - východ
Stavební úřad

OVĚŘENO
za podmínek uvedených v rozhodnutí
Stavebního úřadu OÚ Kamenice
ze dne 17. V. 2000
čj. SU 250/101/00
V Kamenici dne 17. V. 2000

SPOTŘEBA PLYNU PLYNOVODNÍ VĚTVĚ PRO KUCHYNI
 $Q_{min} = 0,3 \text{ m}^3/\text{hod.}$ $Q_{max} = 17,3 \text{ m}^3/\text{hod.}$

4

POZNÁMKA :

- PŘÍVOD PLYNU PRO OBJEKT KUCHYNĚ BUDE NAPOJEN VE SKŘÍŇI HUPu, REGULACE A MĚŘENÍ V OPLOČENÍ OBJEKTU, NA VĚTVĚ PRO PLYNOVODU KOTELNU ZA FAKTURAČNÍM PLYNOMĚREM G 65 S UZÁVĚREM, VĚTVĚ PRO KUCHYNI BUDE OPATŘENA VE SKŘÍŇI HUPu UZÁVĚREM PLYNU - KULOVÝ KOHOUT
- ZE SKŘÍŇE HUPu POVEDE PLYNOVODNÍ VĚTVĚ PRO KUCHYNI V ZEMI V AREÁLU ZAHRADY V OCELOVÉM POTRUBÍ - IZOL, PŘEKONÁ VÝŠKOVÉ PŘEVÝŠENÍ ZAHRADY A ASFALTOVÉHO PROSTRANSTVÍ PŘED OBJEKTEM PANELOVÉ BUDOVY A POKRAČUJE ZA PŘECHODEM OCEL/PLAST V ZEMI PODÉL BUDOVY V PE POTRUBÍ K PŘECHODU PLAST/OCEL, ZA PŘECHODEM POKRAČUJE V ZEMI K OBJEKTU V OCELOVÉM POTRUBÍ - IZOL A PŘÍVEDE SE DO SKŘÍŇKY UZÁVĚRU PLYNU PRO OBJEKT KUCHYNĚ, KDE BUDE UMÍSTĚN UZÁVĚR PLYNU PRO OBJEKTU KUCHYNĚ - KULOVÝ KOHOUT. ZA TÍMTO UZÁVĚREM POKRAČUJE PŘÍVOD PLYNU PRO KUCHYNI PRŮRAZEM DO KUCHYNĚ V 2.NP, KDE VEDE ZA DODRŽENÍ ČSN EN 1775 A TP G 704 V PODLAŽE K JEDNOTLIVÝM PLYNOVÝM SPOTŘEBIČŮM, ZDE UMÍSTĚNÝM
- HLoubKA ULOŽENÍ PLYNOVODU V AREÁLU ZAHRADY JE 0,9 m, HLoubKA ULOŽENÍ PLYNOVODU V ASFALTOVÉM PROSTRANSTVÍ JE 1,0 m
- V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PD NEBYLY ZCELA VYJASNĚNY MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY TÝKAJÍCÍ SE VLASTNICTVÍ JEDNOTLIVÝCH POZEMKŮ, PO KTERÝCH VEDE PŘÍVOD PLYNU PRO KUCHYNI. POKUD BY ČÁST PLYNOVODU V ASFALTOVÉM PROSTRANSTVÍ VEDLA PO CIZÍM POZEMKU, BUDE NUTNO ZÍSKAT SOUHLAS MAJITELE POZEMKU SPOLU S UVALENÍM VĚCNÉHO BŘEMENE NA PLYNOVOD VEDENÝ PO TOMTO POZEMKU.
- UPŘESNĚNÍ TRASY PLYNOVODU, DIMENZE PLYNOVODU, AXONOMETRII A DALŠÍ PODROBNOSTI ŘEŠÍ PROVÁDĚČI PD

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---------------|------------------|
| projektant Helena Heckrová | odp.projektant Zdeněk Reisz | Projekční kancelář H & R Projekt ul. Zd.Petřika č.2467 272 01 KLADNO tel/fax 0312 - 627 295 tel 0312 - 623 613 IČO 447 09 901 | | | |
| objednatel Obecní úřad Kamenice 251 68 Štířín | místo stavby Základní škola KAMENICE okres Praha - východ | datum 02/2000 | zakázka 019/2000 | stupeň PSP | měřítko 1:500 |
| akce DOSTAVBA A REKONSTRUKCE ZŠ * část Rozšíření vnitřního rozvodu plynu | | formát A 3 | | | SITUACE |
| | | | | | P - 1 |